

「盛岡市立月が丘小学校校舎安全対策(受水槽等)修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	03 04 05	—	機器表の受水槽の仕様にポンプ室部の表記がありますが、03～05の平面図から読み取ると、ポンプ室は不要と考えてよろしいでしょうか。	図面番号03、04、05のとおりポンプ室は不要です。 図面番号03 機器表(TW 受水槽)について、「保温型(水槽、ポンプ室:厚50mm以上)」を「保温型(水槽、 ポンプ室 :厚50mm以上)」、「ポンプ室部:2.0x2.0x2.5H、」を「 ポンプ室部:2.0x2.0x2.5H、 」としてください。	6月29日
2					
3					
4					
5					
6					