

令和6年度盛岡市立山岸小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	設計内訳書	質問	回答	回答日
1	-	細目別内訳 【校舎31】 P79	内訳書 内外装修繕 外部には 屋根とりこわし 鉄板、波板スレートふき 21.8㎡ 折板ぶき ガルバリウム塗装鋼板 厚さ0.8 山高85 ボルト一式と表記が ありますが、図面に表記がありません。 施工箇所について「ご指示願います。	図面番号A-08 2階平面図参照願います。	4月23日
2	校舎31 立面図 A-13	-	東立面図 テラス上屋 屋根:既存FRP波板(小波)t=1.0mm撤去 FRP板スレート小波t=1.0mm葺き と記載がありますが、細目別内訳書には記載がありません。 ご指示願います。	設計内訳書P79と図面番号A-08を正とします。 立面図A-13の修正したものを添付します。	4月23日
3					
4					
5					
6					