

## 盛岡市立見前中学校校舎安全対策(受変電設備等)修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	設計内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	撤去するトランスのPCB含有有無検査は必要ですか。	調査済み(低濃度PCB含有)であるため、不要です。	5月15日
2					
3					
4					
5					
6					