

盛岡市立上田中学校エアコン取付修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	設計書 P14	修繕内訳書14ページ記載の動力盤(DP-1)及び住宅用分電盤(DL-3)の盤図を示してください。(回路数)	盤図は作成しておりません。 DP-1、不用電気釜用回路を振り替える計画です。(3φ200V 50A) 住宅用分電盤(DL-3)は6回路を想定しています。	5月15日
2	-	設計書 P15	修繕内訳書15ページ記載の及び住宅用分電盤(DL-4)の盤図を示してください。(回路数)	盤図は作成しておりません。 住宅用分電盤(DL-4)は6回路を想定しています。	5月15日
3	-	設計書 P5ほか	冷媒用断熱材被覆鋼管のガス管保温厚は、10mm保温でよろしいでしょうか。	よろしいです。	5月17日