

盛岡市立大宮中学校エアコン取付修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	設計書 P5ほか	冷媒用断熱材被覆鋼管のガス管保温厚は、10mm保温でよろしいでしょうか。	よろしいです。	5月17日