

## 自立柱点検マニュアル

自立柱の管理は、倒壊等の危険がないか点検を行うことをお勧めいたします。また、点検簿等をつけておきますと、管理や引継ぎ等が円滑になります。点検の時期は1～2年毎を目安に台風シーズン前や雪が積もる前に行うことをおすすめします。

※自立柱とは、電力会社所有の電柱ではなく、町内会所有の自立柱（防犯灯のみがついている、電柱番号が振られていないなど）となります。

## 木柱

チェック項目	方法	ランク	処置
著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無	目視	A	撤去・交換
腐食の有無（重度）	目視	A	撤去・交換
孔開きの有無	目視	A	撤去・交換
腐食の有無（軽度）	目視	B	補修
塗装の傷・劣化の有無	目視	C	経過観察

## 鋼管柱

チェック項目	方法	ランク	処置
著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無	目視	A	撤去・交換
発錆の有無（重度）	目視	A	撤去・交換
孔開きの有無	目視	A	撤去・交換
発錆の有無（軽度）	目視	B	補修
塗装の傷・劣化の有無	目視	C	経過観察

## ランクの説明

ランク	状態
A	危険な状態、またはその可能性がある状態
B	劣化が進行している状態
C	劣化が軽微な状態

参考（一般社団法人 日本照明工業会作成）  
「鋼製照明用ポール 点検・診断のおすすめ」

## 自立柱の交換・修繕及び撤去について

自立柱の交換・修繕や撤去の際には、「盛岡市街灯設置費等補助制度」を御利用いただけます。補助制度の詳細については、盛岡市ホームページ「街灯設置費等補助について」を御覧ください。実施計画は毎年10月末に締め切り（次年度実施）となっておりますので、補助を希望される町内会等は御提出をお願いいたします。

チェックシート (木柱)	ランク	(例) 管理番号				
点検日		令和〇年〇/〇				
著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無	A	○				
腐食の有無 (重度)	A	×				
孔開きの有無	A	○				
腐食の有無 (軽度)	B	×				
塗装の傷・劣化の有無	C	×				
今後の対応		撤去・交換				
備考		前は2年前に チェック				

記入記号 ○:有り ×:無し

※一つでも○がついている場合はランクに応じた処置をお勧めします。

ランクに応じた処置方法 (例) A:撤去・交換 B:補修 C:経過観察

チェックシート (鋼管柱)	ランク	(例) 管理番号				
点検日		令和〇年〇/〇				
著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無	A	○				
発錆の有無 (重度)	A	×				
孔開きの有無	A	○				
発錆の有無 (軽度)	B	×				
塗装の傷・劣化の有無	C	×				
今後の対応		撤去・交換				
備考		前は2年前に チェック				

記入記号 ○:有り ×:無し

※一つでも○がついている場合はランクに応じた処置をお勧めします。

ランクに応じた処置方法 (例) A:撤去・交換 B:補修 C:経過観察