

市有建築物耐震化整備プログラム実施計画（特定既存耐震不適格建築物）

番号	施設名	延床面積 (㎡)	構造	階数	建設 年度	耐震診断 実施年度	診断結果 Is値 (※1)	診断結果 改修の 要・不要	耐震改修 実施年度	第4期計画 R8～R12					備 考
										R8	R9	R10	R11	R12	
1	市庁舎本館	9,834.94	SRC	B1・8	S36	H19	0.293	要	H22～25	-	-	-	-	-	
2	水道部庁舎	1,462.30	RC	B1・2	S49	H20	0.570	要	H22	-	-	-	-	-	
3	青山地区活動センター	2,303.68	RC	3	S54	H22	0.724	不要		-	-	-	-	-	青山老人福祉センターと合築
4	武道館	2,143.11	RC	2	S55	H22	1.190	不要		-	-	-	-	-	
5	渋民総合体育館	4,289.75	RC・S	2	S55	H22	0.330	要	H28	-	-	-	-	-	
6	くりやがわ保育園	878.78	RC, S	2	S55	H21	1.376	不要		-	-	-	-	-	保育棟含む
7	旧女性センター別館・旧とりょう保育園	3,005.79	RC	4	S54	H22	0.373	要	H27	-	-	-	-	-	用途廃止済
8	山王老人福祉センター	188.00	RC	2	S54	H22	0.920	不要		-	-	-	-	-	山王児童センターと合築
9	川目老人福祉センター	217.41	RC	2	S52	H22	0.888	不要		-	-	-	-	-	川目児童センターと合築
10	かつら荘	2,162.16	RC	4	S55	H24	0.660	不要		-	-	-	-	-	厨川児童・老人福祉センターと合築
11	中央公民館	5,975.61	RC	3	S55	H23	0.800	不要		-	-	-	-	-	
12-1	市立高校(第一体育館)	3,264.00	S	2	S57	H21	0.450	要	H26	-	-	-	-	-	
12-2	市立高校(第二体育館)	967.00	S	1	S57	H21	0.710	不要		-	-	-	-	-	
12-3	市立高校(校舎棟(西),産振棟,連絡廊下)	4,881.00	RC	4	S56	H21	0.615	要(※)	未定						※文科省基準 Is0.7
12-4	市立高校(校舎棟(東),昇降口棟,管理棟)	4,660.00	RC	4	S56	H27	0.720	不要		-	-	-	-	-	
13	旧加賀野地区活動センター	1,359.84	S	1	S41	H25	0.294	要	R5解体済	-	-	-	-	-	R4～5で建替え、加賀野児童・老福と複合化。(R6外構工事)
14	仙北地区活動センター	1,572.63	RC	3	S54	H24	0.870	不要		-	-	-	-	-	
15	けやき荘	1,605.97	RC	2	S48	H24	0.660	不要		-	-	-	-	-	
16	都南体育館	1,703.00	S	2	S47	H25	0.290	要	未定						
17	若園町分庁舎	1,899.07	RC	B1・5	S54	H25	0.730	不要		-	-	-	-	-	
18	旧盛岡中央消防署	2,530.70	RC	B1・6	S50				解体済	-	-	-	-	-	
19	市立図書館	1,912.72	RC	3	S45	H29	0.240	要	R4～5	-	-	-	-	-	
20	保健所	5,837.84	SRC	B1・7	S56	H19	0.454	要	H19	-	-	-	-	-	
21	内丸分庁舎	2,562.96	SRC	B1・5	S52	H12	0.552	要	H12	-	-	-	-	-	
22	もりおか歴史文化館	2,071.64	RC	B1・2	S42	H23	0.501	要	H23	-	-	-	-	-	

番号	施設名	延床面積 (㎡)	構造	階数	建設 年度	耐震診断 実施年度	診断結果 Is値 (※1)	診断結果 改修の 要・不要	耐震改修 実施年度	第4期計画 R8～R12					備 考
										R8	R9	R10	R11	R12	
23	川目アパート1号館	1,810.40	RC	5	S52	—	0.945	不要(※)		-	-	-	-	-	※No.24の診断結果を準用
24	川目アパート2号館	2,344.25	RC	5	S52	H22		不要		-	-	-	-	-	
25	川目アパート3号館	2,344.25	RC	5	S52	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
26	川目アパート4号館	2,412.35	RC	5	S53	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
27	盛岡駅前アパート1号館	2,725.14	RC	5	S48	H9	0.400	要	解体予定	解体					※No.27の診断結果を準用 (借地及び区分所有の為要協議) 1、2号館共、市営住宅部分用途廃止済み
28	盛岡駅前アパート2号館	2,689.10	RC	5	S54	—		要(※)	R7解体済	-	-	-	-	-	
29	青山二丁目アパート4号館	2,458.25	RC	5	S46	—	0.859	不要(※)		-	-	-	-	-	※No.30の診断結果を準用
30	青山二丁目アパート5号館	1,132.52	RC	4	S47	H22		不要		-	-	-	-	-	
31	青山二丁目アパート6号館	1,132.52	RC	4	S48	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
32	青山三丁目アパート13号館	1,878.38	RC	4	S43	—	0.380	要(※)	H27解体済	-	-	-	-	-	※No.35の診断結果を準用 (青山三丁目アパート全体で建 替計画進行中) 15号館は市営住宅部分用途廃止 済み
33	青山三丁目アパート14号館	1,858.16	RC	4	S44	—		要(※)	H29解体済	-	-	-	-	-	
34	青山三丁目アパート15号館	1,614.58	RC	3	S45	—		要(※)	未定						
35	青山三丁目アパート16号館	1,500.32	RC	5	S46	H10		要	H29解体済	-	-	-	-	-	
36	青山三丁目アパート17号館	2,008.77	RC	5	S47	—		要(※)	R1解体済	-	-	-	-	-	
37	北厨川アパート1号館	1,607.58	RC	5	S50	H21	0.689	不要		-	-	-	-	-	※No.37の診断結果を準用
38	北厨川アパート2号館	1,955.63	RC	5	S53	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
39	北厨川アパート4号館	1,933.98	RC	5	S54	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
40	北厨川アパート8号館	3,215.14	RC	5	S54	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
41	北厨川アパート9号館	2,571.22	RC	5	S55	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
42	北厨川アパート10号館	2,571.22	RC	5	S55	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
43	谷地頭アパート1号館	2,359.44	RC	5	S48	H21	0.697	不要		-	-	-	-	-	※No.43の診断結果を準用
44	谷地頭アパート2号館	2,359.44	RC	5	S49	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
45	谷地頭アパート3号館	2,834.93	RC	5	S51	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
46	谷地頭アパート4号館	1,703.28	RC	5	S51	—		不要(※)		-	-	-	-	-	
47	柿の木アパート1号館	1,608.76	RC	4	S54	H22	0.770	不要		-	-	-	-	-	※No.47の診断結果を準用
48	柿の木アパート2号館	1,608.76	RC	4	S55	—		不要(※)		-	-	-	-	-	