

吹付けアスベスト等対策ガイドライン

判定表

部屋等の使用頻度	吹付けアスベスト(対策未実施)		吹付けアスベスト (対策実施済み) アスベスト含有建材
	安定していない	安定している	
高 (不特定多数が利用する)	A	B	C
中 (人が常駐する)			
低 (人が常駐しない)	状況に応じて A or B		

ランクA	使用禁止, 立入禁止等の応急措置を実施する。 速やかに除去, 封じ込め, 囲い込み等の処理を行う。
ランクB	計画的に対策を実施する。 [<ul style="list-style-type: none"> ア 定期的な監視(点検・記録)を実施する。 イ 計画的に除去等の対策を実施する。]
ランクC	適切な維持管理に努め, 解体又は補修時等に除去等の対策を実施する。

用語の説明

1 「安定していない状態」とは,

- (1) 吹付け表面全体に毛羽立ちがある場合
 - (2) 繊維のくずれがある場合
 - (3) 繊維の垂れ下がりがある場合
 - (4) 吹付け面全体に損傷・欠損がある場合
 - (5) 床面に破片が頻繁に見られる場合
 - (6) 吹付け材が下地と遊離している場合
- をいう。

2 「安定している状態」とは,

- (1) 吹付け面にひっかき傷やかすり傷等の物理的損傷がない場合
 - (2) 下地の腐食, ひび割れ等の影響による損傷がない場合
 - (3) 結合剤の劣化による繊維の垂れ下がりやくずれがない場合
 - (4) 下地と吹付け層との間が遊離し, 浮いた状態でない場合
- をいう。

- 3 使用頻度 - 「高」 : 体育館, 講堂, ホール, 会議室等
「中」 : 教室, 病室, 居室, 事務室, 機械室等
「低」 : 機械室, ボイラー室, 倉庫, 車庫, 非常階段等