

大気基準適用施設

1. 廃棄物焼却炉

測定値の単位：（排出ばいじん）ng-TEQ/m<sup>3</sup>N  
（ばいじん等）ng-TEQ/g

No.	工場・事業場の名称	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			未報告理由					廃止年月日	備考
				試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定	分析中		
1	盛岡市クリーンセンター	H10.4.1	5,625	H28.5.13	0.0077	1	H28.5.13	ばいじん	0.42							1号炉
							H28.5.13	焼却灰	0.00052							
2	盛岡市クリーンセンター	H10.4.1	5,625	H28.9.16	0.0083	1	H28.9.16	ばいじん	0.037							2号炉
							H28.9.16	焼却灰	0.000031							
3	盛岡市クリーンセンター	H10.4.1	5,625	H28.7.15	0.000039	1	H28.7.15	ばいじん	0.087							3号炉
							H28.7.15	焼却灰	0.0000023							
4	(有)古川重機焼却施設	H3.10.1	2,140	H28.11.17	0.034	5	H28.11.17	ばいじん	1.4							
							H28.11.17	焼却灰	0.015							
5	岩手・玉山環境組合清掃事業所	H9.4.1	1,750	H28.12.13	0.19	10	H28.12.13	ばいじん	5.8							1号炉（ばいじんはキレート処理）
							H28.12.13	焼却灰	0.00045							
6	岩手・玉山環境組合清掃事業所	H9.4.1	1,750	H28.12.14	0.11	10	H28.12.14	ばいじん	2.6							2号炉（ばいじんはキレート処理）
							H28.12.14	焼却灰	0.0014							
7	環境整備(株)盛岡中間処理施設	H23.2.1	787.5	H28.5.23	0.43	5	H28.5.24	ばいじん	0.0092							
							H28.5.24	焼却灰	0.44							
8	大森工業(株)廃棄物盛岡焼却場	H3.8.20	600	休止届							○					H21.11以降休止
9	(有)岩手ハツリ工業	S63.3.1	500	H28.8.9	0.064	10	H28.8.10	ばいじん	0.82							
							H28.8.10	焼却灰	2							

2. 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）

測定値の単位：（排出ばいじん）ng-TEQ/m<sup>3</sup>N  
（ばいじん等）ng-TEQ/g

No.	工場・事業場の名称	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			未報告理由					廃止年月日	備考
				試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定	分析中		
1	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	H28.5.8	2,500	H28.11.18	0.00021	1	H28.11.24	ばいじん	0.00000043	○						1号汚泥焼却炉
							H28.11.18	焼却灰	0	○						
2	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	H10.3.19	2,083	H28.6.15	0.00012	5	H28.6.14	ばいじん	0.000068							2号汚泥焼却炉
							H28.6.14	焼却灰	0.00055							
4	藤村彰大沢中間処理場	H15.5.1	180	H28.12.1	0.055	5	H28.12.2	焼却灰	0.0077							
5	岩手県県央保健所犬・ねこ保護センター	S48.2.2	150	H28.10.31	0.0038	10	H28.10.31	焼却灰	0.0014							
6	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター	H5.12.10	150	H28.6.1	0.28	10	H28.6.2	焼却灰	0.00000064							
7	有東北養鶏場大ヶ生農場	H8.1.24	140	H28.10.7	0.36	10	H28.10.7	焼却灰	0.000015							1号炉
8	有東北養鶏場大ヶ生農場	H10.3.28	140	休止届							○					2号炉
9	森永乳業(株)盛岡工場	H11.10.1	136	休止届		10		ばいじん			○					
								焼却灰								
10	学校法人岩手医科大学	S51.3.26	100	H29.1.19	0.018	10	H29.1.19	焼却灰	0.000051							
11	(公財)盛岡市動物公園公社	H1.3.20	50	H29.1.23	0.51	10	H29.1.23	焼却灰	0							
12	盛岡赤十字病院	H14.5.1	25	H28.10.4	1.7	5	H28.10.4	焼却灰	0.98							
14	佐々木プロイラー	H22.11.1	100	H28.11.26	0.79	5	H28.9.2	焼却灰	0.0000012							
23	有限会社東安工業	H27.9.16	180	H29.3.7	0.39	5	H29.3.8	焼却灰	0.016	○						H27.9新設

水質基準適用施設

測定値の単位：pg-TEQ/L

No.	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	測定結果			未報告理由					廃止年月日	備考
				試料採取日	測定値	適用基準	新設	休止等	廃止	未測定	分析中		
1	盛岡市クリーンセンター	焼却炉灰の貯留施設	H9. 2. 28										測定義務なし 理由：排水循環使用
2	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	焼却炉排ガス洗浄施設	H28. 5. 8	H28. 8. 25	0. 00017	10							No.2, 3共通放流口 (1回目測定)
				H28. 10. 12	0. 00028	10							No.2, 3共通放流口 (2回目測定)
3	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	焼却炉排ガス洗浄施設	H10. 3. 19			10							