

令和8年6月25日の地震に伴う対応状況について

1 震度情報等

(1) 発生日時

6月25日(木) 7時30分 岩手県沖を震源とする地震発生

(2) 最大震度(市内各観測点)

山王町 震度5弱

馬場町 震度4

好摩 震度5弱

藪川 震度5強

2 市災害対策本部の設置状況

6月25日(木) 7時30分 設置

6月25日(木) 9時45分 災害対策本部廃止(災害警戒本部への移行)

6月25日(木) 16時00分 災害警戒本部廃止

3 被害等(6月26日 10時00分現在)

(1) 人的被害

なし

(2) 住家等の被害

なし

(3) その他の被害

公共施設	ア 玉山分庁舎 2階廊下の天井が一部(10cm×3cm)落下 イ 中央卸売市場 場内道路蛍光器具1か所落下、暖房用配管一部破断、室外機落下 ウ 旧し尿処理施設 調整槽塩ビ管が破損 エ 青山小学校 エキスパンションの浮き及び落下、スピーカー落下、床に亀裂及びずれ オ 山岸小学校 教室ガラス1枚破損 カ 厨川小学校 屋外の二宮金次郎像破断 キ 大新小学校 体育館時計落下 ク 緑が丘小学校 エキスパンション歪み ケ 山王小学校 プールろ過機配管からの漏水 コ 太田小学校 備品の破損 サ 仁王小学校 エキスパンション歪み、天井歪み及びそれに伴う水漏れ シ 北陵中学校 校舎の接合部に亀裂、エキスパンション歪み ス 上田小学校 壁及び階段に亀裂
------	--

	セ 厨川中学校 剣道場天井パネル破片落下 ソ 下小路中学校 蛍光灯支柱脱落 タ 渋民中学校 壁に亀裂 チ 乙部中学校 体育館支柱の亀裂、テニスコートフェンス歪み ツ 見前南中学校 外壁に亀裂、ボイラー水漏れ テ 黒石野中学校 壁の亀裂、扉の歪み ト 渋民図書館 書庫内の備品の破損 ナ 渋民文化会館 外壁のひび割れ、地下ボイラー室の壁ひび割れ ニ 市民文化ホール 壁又は天井の一部破損（3センチ程度の落下片） ヌ 総合アリーナ フロア天井材の落下、ガラス戸破損 ネ 乙部運動広場 クラブハウス内壁剥離 ノ 都南体育館 外壁のひび割れ ハ 市役所本庁舎 天井モルタル片落下 ヒ 市民福祉バンク・シルバー人材センター貸付建物 外壁の一部剥離 フ 盛岡城跡公園 石垣の間詰石（30cm程度）が落下
道路	なし
交通機関	【東北新幹線】 ア 6/25 東北・秋田新幹線一時運転見合わせ 【JR東北本線】 ア 6/25 一部列車に遅れ 【JR田沢湖線】 ア 6/25 一部列車に遅れ 【JR山田線】 ア 6/25 一部列車に遅れ 【IGR線】 ア 一時運転見合わせ
ライフライン	なし
公立小中学校	休校なし
その他	ア JR 仙北町駅連絡通路（仙北連絡橋歩行者専用道） エレベーターで一時的に閉じ込め（1名・救助済み・負傷なし） イ 社会福祉施設3件（パイプ破損による水漏れ、エレベーターセンサー故障、内壁の損傷） ウ 個人宅の電力引込柱が傾斜状態となった

4 住民等の避難状況

なし

5 消防団の活動状況

団本部員11名、各分団員104名により状況確認等活動を実施済み。