質問に対する回答

番号	資料名	頁数	項目名	質問	回答
1	要求水準書	5	Ⅱ１(1) 事業実施体制	「市内企業の活用に十分配慮すること。」とありますが，施工体制の中で，協力会社を市内企業を優先的に配置するとの認識でよろしいでしょうか。	実施要項の参加資格要件において，市内に本社・支社等を置く者を必須としておりますが，その上で市内企業の配慮を促すものです。配慮した体制については，「技術提案書［様式７-１］」に記載してください。
2	要求水準書	5	Ⅱ１(2) 円滑な競技運営に対する配慮イ	盛岡市南公園球技場内各施設の使用状況を教えてください。	現時点での年間利用予定は別添のとおりとなりますので，ご確認ください。
3	要求水準書	5	Ⅱ１(4) コスト削減に対する創意工夫	ランニングコストとして，長期的な観点から10年間程度の保守料を含むコストを提示すべきでしょうか。	ランニングコストの算定期間については，長期的な観点を踏まえ参加者において適宜設定の上，ご提案ください。
4	要求水準書	5	Ⅱ１(6) 照明設備の幅広い活用	「当該施設でこれまでにない魅力あるイベントの開催・誘致」とありますが，具体的に想定しているイベントはありますか。	現時点において，具体的に想定しているイベントはありません。
5	要求水準書	6	Ⅱ２(1) 共通事項ケ	「受変電設備，自家発電機，幹線設備，埋設配管等の改修又は増設」とありますが，既設設備の保守業者と連携する必要はありますか。	既設設備の保守業者と連携する必要はありませんが，改修等を行う場合は保守業者と十分調整の上，行ってください。
6	要求水準書	6	Ⅱ２(2) 照明設備に関する事項ア	実績がない場合の「スタジアム標準」におけるクラス１のスタジアムで採用できる水準の説明は，「技術提案書［様式７－３］(3)「円滑な競技運営に対する配慮」について」での説明でよろしいでしょうか。	「技術提案書［様式９］要求水準チェックリスト」の当該項目の欄に簡潔に記載してください。 なお，詳細な内容を記載する場合の記載箇所については，お見込みのとおりです。
7	要求水準書	7	Ⅱ２(2) 照明設備に関する事項イ(ｳ)	グレア制限値は，計算結果のみ提案することでよろしいでしょうか。また，計算結果の内容は，すべてのポイントにおいて360度でGRを計算した最大値が50以下，という解釈でよろしいでしょうか。	要求水準書Ⅰ４(2) 基準・指針等に示している「スポーツ照明基準（JIS Z 9127）」にそった解釈となります。

番号	資料名	頁数	項目名	質問	回答
8	要求水準書	7	Ⅱ２(2) 照明設備に関する事項ウ	各利用種別の照明設計は，日本産業規格「スポーツ照明基準（JIS Z 9127）」のサッカー(屋外)における運動競技区分I，II，IIIそれぞれに対応することでよろしいでしょうか。	Ⅱ２(2) ウの「練習時，一般競技，公式競技」は，要求水準書Ⅰ４(2) 基準・指針等に示している「スポーツ照明基準（JIS Z 9127）」のサッカー(屋外)における運動競技区分III，II，Ⅰに対応するものとして，ご提案ください。
9	要求水準書	7	Ⅱ２(2) 照明設備に関する事項カ	周辺地域への漏れ光について，ピッチ内照度は1500ルクス以上の場合と日本産業規格「スポーツ照明基準（JIS Z 9127）」のサッカー(屋外)における運動競技区分IIIの場合とを想定して計算すればよろしいでしょうか。また，計算内容は水平面照度値，鉛直面照度値のいずれを計算測定値とすればよろしいでしょうか。また，計算測定高さは地上高１メートルでよろしいでしょうか。	周辺地域への漏れ光について，少なくともピッチ内照度が1500ルクス以上の場合と運動競技区分IIIの場合について，ご提案ください。 また，計算内容は，ピッチ方向に向けた鉛直面照度の最大，最小及び平均をご提案ください。計算測定高さについては，お見込みのとおりです。
10	要求水準書	7	Ⅱ２(3) 照明塔に関する事項オ	耐風速60m/secは瞬間最大風速の解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	要求水準書	21	参考資料１　電力契約等の状況	2019年８月の最大需要電力量が通常月よりも多い要因は何でしょうか。毎年発生するものでしょうか。	2019年８月の最大需要電力量について，いわてグルージャ盛岡の試合開催日に計測されていましたが，要因の詳細は不明です。ランニングコスト等の算出にあたっては，参考資料１の８月の最大需要電力量を考慮し，ご提案ください。
12	要求水準書	21	参考資料２　照明設備使用想定	その他大会，夜間の一般利用は，具体的にどのような利用を想定していますか。また，照明設備の使用頻度と使用時間を教えてください。	その他大会は，サッカーの社会人や高校のリーグ戦，夜間の一般利用は，サッカー，ラグビーの練習を想定しています。また，照明設備の使用頻度と使用時間は，開設期間（５月～11月）において，週３日，１日４時間程度の使用を想定しています。

番号	資料名	頁数	項目名	質問	回答
13	提出書類作成要領	1	第２　提出書類の作成要領	提出書類とは別途，動画・画像を使って紹介したい場合には，電子データに格納して提出することでよろしいでしょうか。	技術提案書に記載した内容を補足するための画像であれば，附属資料として提出することは可能ですが，過度に資料ページ数が増えることがないようにしてください。 また，技術提案審査の際に動画を使用する場合において，技術提案書類としての提出は不要です。技術提案審査では，委員は提出した技術提案書類を見ながら説明を聞きますので，技術提案書類の該当部分を明確にして投映してください。 なお，動画・画像において，技術提案書に記載した内容以上のものがあった場合，失格とする場合がありますので，留意願います。
14	提出書類作成要領	2	第２　提出書類の作成要領	技術提案書に記載した内容を補足したものとして，様式７の頁とは別に参考資料を提示することは可能でしょうか。	技術提案書に記載した内容を補足するためのイラスト，概念図等を附属資料として提出することは可能ですが，過度に資料ページ数が増えることがないようにしてください。 なお，技術提案書に記載した内容以上のものがあった場合，失格とする場合もありますので，留意願います。
15	提出書類作成要領	2	第２　提出書類の作成要領	図面に関しては，すべて提案者名を削除して提示する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。また，図面内に記載の承認者及び作成者の記載も削除しておくべきとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	提出書類作成要領	2	第２　提出書類の作成要領	様式７－１の事業実施体制に関しては，提案企業名は記載可能でしょうか。提案企業名が記載不可の場合，市内企業と市外企業を判別して表記することは可能でしょうか。また，体制図において，各役割担当者の氏名は記載可能でしょうか。	提案企業名，担当者氏名等の参加者を特定できるような表示は一切付さないでください。 なお，参加者が特定できない記載であれば，市内企業と市外企業を判別して記載することは可能です。
17	提出書類作成要領	18	様式８　業務工程表	設計業務の引渡し後，市による設計審査，工事請負契約締結を行うこととし，1.5か月程度の期間を見込むとありますが，納期のかかる部材について，完成工期から逆算し，先行手配可能と考えてよろしいでしょうか。	工事請負契約締結前の行為については，市は一切の責任は負わないものとします。