

需要場所一覧

No.	施設名	需要場所	供給電気方式	周波数 (Hz)	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	需給地点
1	市役所本庁舎	盛岡市内丸12番2号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物屋側に常時供給用に施設した盛岡市所有の気中開閉器の電源側接続点
	予備線						建物屋側に予備電力用に施設した盛岡市所有の気中開閉器の電源側接続点
2	若園町分庁舎	盛岡市若園町2番18号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点
3	内丸分庁舎	盛岡市内丸3番46号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内電気室内に施設した一般電気事業者所有の地中引込線ケーブルと盛岡市の断路器の電源側接続点
4	都南分庁舎	盛岡市津志田14地割37番地2	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点
5	玉山分庁舎	盛岡市洪民字泉田360番地	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点
6	盛岡市保健所	盛岡市神明町3番29号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点

予定契約電力及び月別予定使用電力量

No.	施設名	予定契約電力(kW)	予定使用電力量(kWh)														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	(夏季計)	(他季計)
1	市役所本庁舎	358	84,849	66,640	72,453	77,754	93,293	82,068	73,772	84,842	108,154	105,952	94,030	94,530	1,038,337	253,115	785,222
	予備線	358															
2	若園町分庁舎	43	11,935	8,044	7,460	7,533	10,280	8,571	8,174	11,782	10,580	9,456	9,301	9,446	112,562	26,384	86,178
3	内丸分庁舎	67	18,944	15,308	15,068	14,564	14,739	13,868	13,883	14,659	18,978	19,409	18,385	19,813	197,618	43,171	154,447
4	都南分庁舎	219	35,232	24,756	25,787	28,275	36,040	29,887	27,743	36,812	48,879	54,016	48,454	45,226	441,107	94,202	346,905
5	玉山分庁舎	96	21,358	15,028	13,361	14,719	17,337	15,190	15,357	19,680	22,395	24,580	23,003	24,956	226,964	47,246	179,718
6	盛岡市保健所	169	35,081	19,885	19,714	20,762	29,066	22,976	24,023	38,969	50,493	54,316	48,368	42,294	405,947	72,804	333,143

R1.12～R2.11の実績を基に,増加見込み分を組み込んだもの。