



※区画A, 区画B, 区画C, 区画Dは区画道路①からの出入となります。
(区画道路②, 区画道路③, 区画道路④からの出入はできません。)

※※区画Bには消火栓標識が設置されています。
(敷地の利用にあたり標識の撤去等はできません。)

凡 例

| | |
|-----|--------------------------|
| ● | 地上式消火栓(単口) 既設 |
| ● | 地上式消火栓(単口) 新設 |
| ○ | 地下式消火栓(単口) 新設 |
| ⊕ | 仕切り弁 |
| ○ | 排水弁蓋 |
| × | 止水栓 |
| — | 水道管 DIPGX φ200mm (区域内新設) |
| --- | 水道管 DIPGX φ200mm (区域外施行) |
| --- | 水道管 DIPGX φ100mm (区域外施行) |
| --- | 水道管 DIPGX φ75mm (区域内新設) |

凡 例

| | |
|---|-------------------------|
| ○ | 下水道 VU200 |
| ○ | 1号マンホール |
| ○ | 0号マンホール |
| ○ | 塩ビ汚水井 (φ300) |
| ○ | 放流管 VU150 |
| ⊕ | 電柱 |
| — | 特2号マンホール |
| — | 雨水排水面渠 (BOX600・700・800) |
| — | 用水管理柵 |
| — | 用水暗渠 HP300 |

| | | |
|----|-----------------------|-------|
| 平成 | 盛岡市 | |
| | 道明地区新産業等用地整備事業(第一事業区) | |
| 年度 | 盛岡市向中野字幅地内 外 | |
| | 工事 | |
| 全 | 供給処理施設等設置図(1/2) | |
| | 縮尺 1:500 | 設計 年月 |
| | 全 枚中の | |