

「令和5年度盛岡市立山岸小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	学校内での作業となりますが、現段階で把握している規制日などが御座いましたら教えて頂きたいと思います。 (行事などで作業不可の日数、音だし不可の日数・・・など) また、登下校時の車両通行の制限などありませんでしょうか。	作業規制日については、契約後、学校との打ち合わせにより決定します。 音出し不可日、作業不可日の日数は、学校との協議のうえ決定します。 車両通行規制については、午前7時から8時半の登校時間をさける事を基本とします。	5月26日
2	-	-	上記と同様ですが、研り作業等の音出し作業は時間制限などかかりますでしょうか。	音出し作業は、学校の授業に支障がないようにする為、実際の音出し作業を学校に確認するなど、協議により決定します。	5月26日
3	A-01 特記仕様書	-	仮間仕切りですが、設けない事になっておりますが、バルコニー部分も考えなくてよろしいでしょうか。	バルコニー部分も含め必要ありません。 施工上、必要であれば、協議に応じます。	5月26日
4	A-10 立面図	細目別 内訳P29	アルミ笠木手摺支柱部切欠き加工とありますが、どのような加工が必要か詳細があれば御指示頂きたいです。	立面図記載の既存アルミ手摺及び支柱部は残置とします。 既存アルミ手摺及び支柱部は既存のまま、既存笠木のボンデ鋼板をアルミに更新するものです。 施工上、必要があれば、協議に応じます。	5月26日
5	A-07 A-08 A-09	建築修繕 種目別 バルコニー防水修繕 P15	浮き注入補修で、図面では無機質結晶増殖型と記載されてますが、内訳書の摘要は、無機質系注入材となっております。 無機質系注入材でよろしいでしょうか。	無機質系注入材でよろしいです。	5月26日