



テナント6のみ、法面をおさえるために構造上床下配管ピットを一部に設置します。テナント1～5までは水道の配管立ち上げまでを行います。テナント6についてはピット内でキャップ止めになっているため、配管ピット内は自由に配管ができるものの、床のコア抜き等が必要になります。

- 記事
- ① 消火器(スタンド付)6箇所:機械設備工事
 - ※盛岡市施工の配管工事等は今後現場状況により変わる場合があります。
 - 盛岡市施工給水設備配管
 - 盛岡市施工汚水設備配管
 - 盛岡市施工雨水設備配管
 - C工事:テナント給水設備工事