

盛岡市子ども科学館暖房用ボイラー保守点検業務仕様書

盛岡市子ども科学館暖房用ボイラー保守業務について、次に掲げる事項に従い誠実に、かつ、遺漏のないように履行しなければならない。

なお、この仕様書に示されない事項であっても、暖房用ボイラーの維持管理上必要と認められる軽微な修理及び部品等の取替えについては、協議のうえで実施するものとする。

1 設置場所

盛岡市子ども科学館（盛岡市本宮字蛇屋敷 13-1）

2 保守ボイラー等

- (1) 暖房ボイラー 鋳鉄製無圧式暖房ボイラー
- (2) 昭和鉄工製 CN-2203A-H
- (3) ボイラー盤

3 整備、点検保守内容

- (1) ボイラーの点検整備は、当係員立会のうえ完全に実施し、終了後速やかに次の各号について記載した報告書を提出し、施設管理者の承認を得るものとする。

ア 点検整備の所見

イ 清掃、バーナーオーバーホール

ウ ボイラー盤点検

エ 調整の良否

オ 点検者の所属、氏名

カ その他必要な事項

- (2) 点検整備を行った結果に基づき派遣技術者の判断により、必要を認める場合、消耗品的部品は取替えるものとし、また修理する必要を生じた場合は施設管理者に

申し出、協議のうえ修理するものとする。

4 工具及び機械器具

点検整備及び保守業務に必要な工具及び機械器具類は負担とする。

5 作業時間

点検整備の作業時間は、館の運営に支障のないよう施設管理者と打合わせる事。

6 整備、点検回数

(1) 点検 ボイラー使用開始時(10月)の年1回とする。

(2) 整備 ボイラーかん体清掃、バーナー整備年1回(6月)とする。