

盛岡市子ども科学館飲料水水質検査仕様書

1. 目的

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第 4 条に基づき水質検査を行う。

2. 水質検査の時期及び事項

検査は規則第 4 条 1 項 3 号イ及びロの定めにより、水質基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第 101 号。以下「水質基準省令」という。)の表中 1 の項、2 の項、6 の項、9 の項、11 の項、32 の項、34 の項、35 の項、38 の項、40 の項及び 46 の項から 51 の項までの項の上欄に掲げる事項については 6 ヶ月以内毎に 1 回とし、貯水槽清掃時に 1 回、6 ヶ月後に 1 回とする。水質基準省令の表中 10 の項、21 の項から 31 の項までの項の上欄に掲げる事項については、年 1 回、6 月 1 日から 9 月 30 日までの期間に行うこと。

3. 水質検査の方法

水質検査の方法は、水質基準省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成 15 年厚生労働省告示第 261 号)に掲げる方法で行うこと。

4. 報告

検査終了後、採水年月日、採水地点、検査結果、検査結果と水質基準との比較及びその他必要事項を記載した報告書を提出すること。