

盛岡市子ども科学館消防用防災設備等保守点検業務仕様書

盛岡市子ども科学館消防用防災設備等保守点検業務について、次に掲げる事項に従い、誠実に、かつ、遺漏のないように履行しなければならない。

なお、この仕様書に示されていない事項であっても防災設備等の維持管理上必要であると認められる軽微な修理及び部品の取り替えについては、協議のうえで実施するものとする。

1 場所

盛岡市子ども科学館（盛岡市本宮字蛇屋敷 13-1）

2 設備

(1) 自動火災報知設備

受信機（P型1級 25回線）	1台
副受信機（40回線）	1台
感知器	
差動式スポット型感知器	77個
定温式スポット型感知器	10個
イオン式煙感知器	43個
発信器	10個
表示灯	10個
電鈴	11個
消火栓起動連動装置	1式
電源装置	1式

(2) 非常放送設備

ラック型アンプ（120W 10L）	1台
スピーカー回線	1式
リモート（避掛 10L）	1台
非常用リモート（3局＋一斉）	2台
スピーカー	61個
音量調整器	21個
常用電源	1式
非常電源	1式

(3) 消火栓設備

加圧送水装置	1組
操作盤	1台
屋内消火栓	10基

(4) 防火扉設備

連動制御器	1式
煙感知器	11個
マグネット（防火戸ラッチ	6個
シャッター	3箇所

(5) 消火器、誘導灯、誘導灯標識設備

消火器	36本
誘導灯	35灯
階段灯	18灯
客席灯	19灯

(6) 非常用発電機

1式

3 保守点検基準

(1) 点検は、消防法第17条3の3に基づき実施するものとする。

(2) 機器点検は9月、総合点検は3月に行うものとする。

(3) 消防設備等の障害発生の通知を受けたときは、速やかに作業員を派遣し、障害除去のため適切な措置をとるものとする。

4 点検の結果の報告

- (1) 点検の結果の報告については、消防関係法令によって定められている点検票を盛岡市子ども科学館長あて提出し、確認を受けたあと盛岡消防署長あて報告するものとする。
- (2) 点検の結果、機能不良箇所又は機能不備箇所が認められたときは、その欠陥の除去のための技術提供等についても、協議のうえ施行するものとする。

5 以上のほか、盛岡市子ども科学館が年1回実施する消防防災訓練の際には、消火器等の訓練用品を提供するとともに、訓練指導に当るものとする。