

小屋野地区コミュニティ消防センター塗装及び内部修繕

番号	質問事項	回答	回答日
1	電気図面は、ありますか（分電盤の位置及び容量）を教えてください。	別添図面のとおり。 なお、分電盤の位置は玄関、容量は20Aとなります。	9月21日
2	エアコンは、専用配線必要でしょうか。100V20A	必要となります。	9月21日
3	エアコンの位置は、どこに取付でしょうか。	エアコンの設置個所は、研修室（詰所）の東側の壁（窓上または床の間と窓の間）となります。	9月21日
4	基礎の巾木は、塗装なしでよろしいでしょうか。	外部については、塗装なしとなります。	9月21日
5	標語看板は、そのままよろしいでしょうか。	そのままよいです。	9月21日
6	トイレ床の塩ビシートは、Hどのくらい立上げでしょうか。	H=250程度とします。	9月21日
7	壁見切り縁は、木でしょうか、ステンレスでしょうか。	木です。	9月21日
8	内部木部塗装費1式とありますが、トイレ窓枠だけでしょうか。	トイレ内の見切縁及び窓枠となります。	9月21日
9	トイレの給水管は、流しよりとありますが露出でしょうか、埋設でしょうか。露出の場合、熱線が必要ではないですか。埋設の場合、流し側の壁ボード張替えて見てよろしいでしょうか。	露出配管とします（冬期間は水抜きを行い使用しないため。但し、水抜きバルブを設けること）	9月21日
10	既存の便器の図面は、ありますか。	別添図面のとおり。	9月21日
11	既存トイレの下は、土間でしょうか。便槽でしょうか。	別添図面のとおり。	9月21日