

「盛岡市立高等学校第一体育館 1 階吊天井修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	仕様書の項 図面内容	質問	回答	回答日
1	A-02	断面詳細図	改修内容 ①耐震ブレースの設置 13㎡に 1 か所とありますが、ブレースの配置方向や位置など、詳細な内容が分かる図面はありますか。	斜めブレースは、縦横方向に3.6m間隔で振れ止めの配置とします。 若しくは、50㎡に対し、X方向 2 箇所、Y方向 2 箇所の計 4 箇所設置とし、 $50\text{㎡} \div 4$ 箇所 = 12.5㎡より13㎡に 1 箇所としております。 詳細図はございません。	8月20日
2	A-02	断面詳細図	耐震ブレースの耐力等仕様が分かる資料をご提供願います。	桐井製作所の特定天井「新耐震FullPower天井（JIS25形仕様）」同等品以上としております。	8月20日
3					
4					
5					
6					