

入札に係る質問への回答について

盛岡市玉山総合事務所産業振興課

入札（見積）に係る質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件名 盛岡市総合交流ターミナル客室エアコン交換修繕
- 2 修繕の場所 盛岡市総合交流ターミナル（盛岡市下田字生出 893-11）
- 3 入札（見積）日時 令和6年3月18日（月）10時00分～

質問事項	冷媒ガス改修費の詳細についてですが、冷媒配管は、ドレン配管は既設配管を再利用で良いか、または再利用しない場合の配管数量についてご教示ください。
回答内容	冷媒配管については、再利用を前提とします。

担当：玉山総合事務所産業振興課農政商工係  
電話：019-683-3852（直通）