



盛岡市プレスリリース

～未来へとみんなが築く、自然と“わ”になるまち“もりおか”～

令和6年10月11日

環境部

クリーンセンター

市政記者クラブ加盟社 各位

「ゆぴあす」の温水設備の不具合による営業停止について

令和6年10月10日（木）午前に盛岡市余熱利用健康増進センター「ゆぴあす」の温水設備に不具合が生じ、同日16時からプール及び浴場が利用できなくなったことから営業停止としているので報告します。

記

1 発生日時 令和6年10月10日（木）10時頃

2 状況

クリーンセンターのごみ焼却による熱を活用した温水が、余熱利用施設「ゆぴあす」に供給できなくなっており、プール及び浴場の水温が上がらない状況。原因は現在調査中。営業の停止をすることについてホームページに掲載しました。

3 今後の見込

クリーンセンター内の機器又はクリーンセンターから「ゆぴあす」までの送水管の漏水が考えられることから、原因及び故障個所を特定する調査を行い、その結果により修繕方法等について検討し、修繕することとなります。

(1) プール及び浴場

故障の原因を特定中。現段階において再開時期は未定です。

(2) アリーナ（体育館）、軽運動室及び会議室

温水の影響が無いことから利用が可能。通常どおりフロア教室等は開催いたします。

4 その他

速やかに漏水個所の特定を行い、修繕等の対策を行ってまいります。なお、市民の皆様には、修繕の進捗状況や復旧の見込みについて周知してまいります。

【問い合わせ先】

盛岡市クリーンセンター所長

担当：猪狩 義徳

(いかり よしのり)

電話：019-663-7153（直通）