



盛岡市プレスリリース

～未来へとみんなが築く、自然と“わ”になるまち“もりおか”～

令和 7 年 2 月 26 日

環境部

クリーンセンター

市政記者クラブ加盟社 各位

「ゆぴあす」に係る温水配管修繕の状況等について

盛岡市余熱利用健康増進センターゆぴあすの地中配管の損傷により、温水プール及び浴場の営業を休止しておりますが、令和 7 年 1 月 28 日から施設の機能回復を図るために修繕業者による漏水箇所の特定と合わせた地中配管の修繕に着手いたしました。その後、2 月 20 日に漏水箇所を特定できたので、現在の進捗状況、営業再開の見通しを次のとおりお知らせいたします。

記

1 余熱利用施設屋外温水配管修繕について

(1) 契約相手 株式会社双葉設備アンドサービス

(2) 契約期間 令和 7 年 1 月 28 日（火）から令和 7 年 3 月 31 日（月）まで

(3) 修繕の概要

- ① 全長約 400 メートルある地中配管を中間地点で切断する。
- ② 配管に水を注入し、圧力が保持されるかを確認する（水密試験）。
- ③ 圧力が保持されない（損傷が疑われる）箇所の地中配管の中間くらいで再度切断する。
- ④ ②及び③を繰り返すことで調査の対象区間を狭め、漏水箇所を絞っていく。
- ⑤ 漏水箇所の配管を更新する。

(4) 現在の状況

2 月 20 日（木）に、ゆぴあす正面玄関から見て施設裏側のプール付近の反対側において、縦 5 センチ、横 3 センチの穴が配管に開いていることを確認しました。現在は、修繕のための部材調達を進めています。

2 再開の見通しについて

配管その他の設備の修繕作業が完了し次第、施設の試運転を行い、問題が無いことを確認した上で営業再開します。営業再開の時期は 3 月中を見込んでおり、掘削箇所の埋戻しを後回しにするなど工程を工夫し、できる限りの早期再開を目指します。

3 その他

市民の皆様には、修繕等の進捗状況や復旧の見込み等について、引続きお知らせしてまいります。

なお、アリーナ（体育館）、軽運動室及び会議室は利用可能であり、フロア教室等は通常通りに開催しております。

【問い合わせ先】

盛岡市クリーンセンター所長
担当：猪狩 義徳

（いかり よしのり）

電話：019-663-7153（直通）