



盛岡市プレスリリース

～未来へとみんなが築く、自然と“わ”になるまち“もりおか”～

令和7年3月17日

環境部

クリーンセンター

市政記者クラブ加盟社 各位

「ゆぴあす」の営業再開について

盛岡市余熱利用健康増進センター「ゆぴあす」については、クリーンセンターから熱水を循環送水する地中配管の損傷により、令和6年10月11日からプール及び浴場の営業を停止しておりましたが、配管の損傷箇所の特定及び修繕、設備点検、試運転等を経て、**令和7年3月18日（火）午前10時から、営業を再開**することとしたので、お知らせいたします。

市民の皆様には、長期にわたり御不便、御迷惑をおかけいたしました。今後とも「ゆぴあす」を御利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1 余熱利用施設屋外温水配管修繕の経過

令和7年1月28日 地中配管の修繕に着手

地中配管を中間地点で切断し、配管内の水圧が保持されるかの確認を繰り返すことで漏水箇所を探索した。

2月20日 配管の損傷箇所（縦5センチ、横3センチの穴）を特定

3月3日 損傷箇所の配管の交換による補修完了

3月4日 配管への送水を開始し、段階的に昇温。その他関連設備の試運転を実施

3月16日 配管や設備の動作チェックが順調であることから、指定管理者（NPO法人盛岡市水泳協会）と協議。3月18日（火）に営業再開とすることを確認

2 損傷していた箇所



3 市民の皆様への周知

営業再開について、市公式ホームページ、「ゆぴあす」のホームページ並びにSNSにてお知らせいたします。

【問合せ先】

盛岡市クリーンセンター

所長 猪狩 義徳（いかり よしのり）

電話：019-663-7153（直通）