

令和6年度盛岡市立仙北小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	設計内訳書	質問	回答	回答日
1	A-02 特記仕様書	建築修繕 細目別内訳 P13.P14	コンクリート面仕上塗材(防水形複層塗装RE)について、内訳書では凹凸仕上げ、吹付工法と記載されていますが、図面ではゆず肌仕上げ、ローラー工法と記載されております。どちらが正しい表記かご指示願います。	設計内訳書を正として下さい。	5月2日
2	A-13 立面図	建築修繕 細目別内訳 P12	基礎巾木の洗浄について、内訳書では水洗いと記載されておりますが、設計図面では高圧水洗い工法と記載されております。どちらが正しい表記かご指示願います。また、高圧水洗工法とした場合、水圧の指定は10MPa程度と考えてよろしいでしょうか。	設計内訳書を正として下さい。	5月2日
3					
4					
5					
6					