

実 施 工 事 設 計 書

工事名称 盛岡ふれあい覆馬場プラザ交流ホール冷暖房機器修繕
工事場所 盛岡ふれあい覆馬場プラザ（盛岡市青山二丁目6番8号）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調設備工事						
床置き形パナソニックエアコン	標準仕様 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 1φ200V リモコン共 参考型番：SZRV80BZV	3	台			
同上用木台		3	台			
同上用ドレンポンプキット	5/6m	2	組			
同上用出口ドレンホース		2	組			
同上用接続キット	中継ハーネス	2	組			
同上用保護ケーシング		2	組			
同上用平架台	H=300 参考型番：PC-NJ33	3	台			
同上用防雪屋根	参考型番：PC-RJ30	3	台			
同上用転倒防止金具	参考型番：PE-HLD20	3	組			
同上用背面・側面用防雪パネル	参考型番：PE-RJ30-BP	3	台			
同上用前面用防雪パネル	参考型番：PE-RJ30-Y	3	台			
同上用地先ブロック		3	組			
同上用コンクリート平板	1410×298×60t	3	組			
冷媒用被覆銅管	9.52×15.88φ	44	m			
空調ドレン用結露防止層付硬質塩ビ管	ACD20P	26	m			
同上用継手材		1	式			
同上用支持材		1	式			
配管工事費		1	式			

盛岡市