

盛岡ふれあい覆馬場プラザ交流ホール冷暖房機器修繕
条件付き一般競争入札に係る質問と回答

質問内容	回 答
床置きパッケージエアコンの機種(型式)指定になっておりますが、同等能力をもつ他メーカーの床置きパッケージエアコンを採用しても宜しいでしょうか？	メーカーの指定はありませんので、同等能力以上のものを選定してください。
平面図に内機の設置場所が記載されておりますが、外機の設置場所はどのように考えれば宜しいでしょうか？	室外機の位置は3台とも北側の軒下を想定していますが、実際に設置する位置は施設管理者と協議の上決定します。
上記と連携しますが、設計書に「結露防止層付硬質塩ビ管」が26mと有ります。ドレン配管ルートはどのように考えれば宜しいですか？	ドレン配管ルートについては、北側2台は、北側外壁外側の砕石上に放出し、南側1台はドレンポンプを使うなどして出入口近くにある雨水排水口に放出する想定です。
600V ビニル平形ケーブル 2.0 mm-2.C が126 mとあります。これは電源ケーブルで使われると思いますが、動力盤と室外機の記載が図面にありませんでしたがどういう配線になりますでしょうか？	動力盤は設置しません。管理事務室にある既存電灯盤に専用回路を設ける計画です。
連絡線の表記がありませんでしたが、連絡線は供給品という認識で宜しいでしょうか？	本修繕で供給する物品はありません。連絡線は、「2次側電気工事費」の中に、材料、施工費と共に含まれています。