

令和6年度 都南図書館屋根防水等修繕に関する質問への回答

NO	図面番号	設計内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	現地確認をしたいのですが手順等をご指示をお願いします。	一般競争入札公告(件名 都南図書館屋根防水等修繕) 14(1) のとおりです。	6月19日
2	-	-	1階トイレの下部は、ピットなのでしょうか？	ピットではありません。	6月25日
3	-	-	2階トイレの下階(1階)は、ロビーの様ですが、トイレ洋式化に伴う給水配管・汚水配管の改修作業は、ロビーの天井を解体して行うのでしょうか？又は、点検口を設けて行うのでしょうか？	点検口を設けて行います。修繕内訳書 P16掲載。	6月25日
4	-	P25	修繕内訳書のP-25、便所(洋式便器取替)修繕、衛生設備に仮設費 [簡易囲い養生、清掃後後片付け等含む] は、どこの場所を指しているのでしょうか？	資材等搬入場所(場所は、契約後に協議)となります。	6月25日
5	-	-			