

別紙2 (チェックシートタイプ)

点 検 項 目	点 検 内 容
1. 機械室	
<input type="checkbox"/> a. 機械室への通行	<input type="checkbox"/> 機械室への通行及び出入り、点検口の開閉に支障がないことを確認 <input type="checkbox"/> 出入口扉の施錠の良否の確認
<input type="checkbox"/> b. 室内環境	<input type="checkbox"/> 室内清掃及び小荷物専用昇降機の機能上又は保全の実施上支障のないことを確認 <input type="checkbox"/> 室内又は制御盤の温度の良否の点検 <input type="checkbox"/> 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の確認
<input type="checkbox"/> c. 主開閉器、受電盤及び制御盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検 <input type="checkbox"/> 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 <input type="checkbox"/> 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 <input type="checkbox"/> 主開閉器の操作及び作動の良否を点検 <input type="checkbox"/> 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 <input type="checkbox"/> 制御盤内の清掃 <input type="checkbox"/> プリント板汚れ、冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検
<input type="checkbox"/> d. 巻上機	<input type="checkbox"/> 減速歯車の潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 <input type="checkbox"/> 歯当りの良否を点検 <input type="checkbox"/> 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 <input type="checkbox"/> 綱車ひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検 <input type="checkbox"/> 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施
<input type="checkbox"/> e. 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> スリップの異常の有無の点検 <input type="checkbox"/> ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検 <input type="checkbox"/> プランジャーストロークを点検し、その良否の確認 <input type="checkbox"/> ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検 <input type="checkbox"/> ブレーキライニングの摩耗の有無の点検
<input type="checkbox"/> f. そらせ車	<input type="checkbox"/> ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 回転状態の異常の有無の点検 <input type="checkbox"/> 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施
<input type="checkbox"/> g. 電動機	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検 <input type="checkbox"/> 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 <input type="checkbox"/> 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無の点検 <input type="checkbox"/> 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施
<input type="checkbox"/> h. 主索の緩み検出装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
2. かご	
<input type="checkbox"/> a. 運行状態	<input type="checkbox"/> 着床段差及び異常音の有無の点検
<input type="checkbox"/> b. かご室の周壁、天井及び床	<input type="checkbox"/> 変形、摩耗、腐食等の有無の点検
<input type="checkbox"/> c. かごの戸、ロープ及びレール	<input type="checkbox"/> 戸、枠の摩耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 戸の開閉状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> レールの給油及び摩耗状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 連動ロープのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> ドアプーリの摩耗及び取付け状態の良否の点検

<input type="checkbox"/> d. かごの戸のスイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検
<input type="checkbox"/> e. 安全棒	<input type="checkbox"/> 安全棒機構・スイッチの作動状態の良否の点検
<input type="checkbox"/> f. 注意銘板の表示	<input type="checkbox"/> 搭乗禁止、積載量の標識の有無及び汚れの有無、表示が明瞭であることの確認
<input type="checkbox"/> g. 2方向同時開放警告装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
<input type="checkbox"/> h. ガイドシュー	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検
3. 各階出し入れ口	
<input type="checkbox"/> a. 各階出し入れ口の戸及び枠	<input type="checkbox"/> 戸、枠の摩耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 戸の開閉状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> レールの給油及び摩耗状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 連動ロープのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> ドアプーリの摩耗及び取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> ドア用バランスウェイト・ストッパーの取付け状態の良否の点検
<input type="checkbox"/> b. 操作盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検
<input type="checkbox"/> c. 走行停止ボタン（スイッチ）	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
<input type="checkbox"/> d. 位置表示灯	<input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無の点検
<input type="checkbox"/> e. 信号装置（インターホン）	<input type="checkbox"/> 呼出し及び通話状態の良否の点検
<input type="checkbox"/> f. ドアインターロックスイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検
<input type="checkbox"/> g. 錠外し装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
<input type="checkbox"/> h. 注意銘板の表示	<input type="checkbox"/> 搭乗禁止、積載量の標識の有無及び汚れの有無、並びに表示が明瞭であることの確認
<input type="checkbox"/> i. 戸開放防止ブザー	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
4. かごの周囲及び昇降路	
<input type="checkbox"/> a. 保守用停止スイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
<input type="checkbox"/> b. かごの上部の外観	<input type="checkbox"/> 汚れの有無の点検
<input type="checkbox"/> c. かごつり車及びおもりのつり車	<input type="checkbox"/> 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 <input type="checkbox"/> ロープ溝の摩耗の有無の点検 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 <input type="checkbox"/> 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施
<input type="checkbox"/> d. ガイドシュー	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検
<input type="checkbox"/> e. 主索	<input type="checkbox"/> 破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることの確認

	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否及びダブルナット並びに割ピンの劣化の有無の点検 <input type="checkbox"/> すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検
□f. ガイドレール及びブラケット	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> さび、変形及び摩耗の有無の点検
□g. つり合いおもり	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検
□h. つり合いおもりの非常止め装置	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 非常止め装置に異常のないことの確認
□i. 上部リミットスイッチ	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
□j. 誘導板及びリミットスイッチ	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検
□k. 中間つなぎ箱及び配管	<input type="checkbox"/> ケーブルの取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認
□l. 着床装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
□m. 給油器	<input type="checkbox"/> 給油機能の状態の点検 <input type="checkbox"/> 油量の適否の点検
□n. 昇降路	<input type="checkbox"/> 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検 <input type="checkbox"/> 昇降路の亀裂及び損傷、汚れの有無の点検 <input type="checkbox"/> 頂部すき間が少なく、かごが障害物に接触しないことの確認
5. ピット	
□a. 環境状況	<input type="checkbox"/> 漏水の有無の点検 <input type="checkbox"/> 汚れ及び小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検
□b. 保守用停止スイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否の点検
□c. 非常止め装置	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 非常止め装置に異常のないことの確認
□d. つり合いおもり底部すき間	<input type="checkbox"/> 最上階に停止時すき間に余裕があることの確認
□e. 緩衝器	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> スプリングのさびの有無の点検
□f. 移動ケーブル	<input type="checkbox"/> かごの運行時に、揺れ及び振れに異常のないことの確認 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否及び損傷、劣化の有無の点検
□g. 下部リミットスイッチ	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否の点検 <input type="checkbox"/> 作動の良否の点検

(注) 点検項目及び点検内容は、該当項目がある場合に対象とする。