



冷媒管・制御配線サイズ表

記号	ガス管(φ)	液管(φ)	制御配線	記号	ガス管(φ)	液管(φ)	制御配線
A	15.88	6.35		F	28.58	12.7	
B	12.7	9.52		G	31.75	15.88	
C	15.88	9.52		H	38.1	19.05	
D	19.05	9.52					
E	25.4	12.7					

- 特記事項
1. ドレン管は硬質塩化ビニル管とする。但し、防火区画貫通部は鋼管とする。
  2. 空調換気用スイッチ配線工事は電気工事とする。
  3. 冷媒管の防火区画貫通部は耐火キャップにて施工のこと。  
(○: 区画貫通部分を示す)

特記なきLBSは65とする。

凡例

縦線: SGPφ100防炎被覆共 (特記以外)  
 床下点検口600型 (アルミ製) を示す。

点状の○は換気扇取付位置を示す。  
 線状の○は換気扇取付位置を示す。

外部は磁器製及びインダッキングアロ製。  
 内部は磁器製。

消火器: カス (図半型)

塩ビ製コーナプロテクター: 65×65 (GPL型)