

令和6年度 都南図書館照明等修繕に関する質問への回答

NO	図面番号	修繕内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	高圧ケーブル切替作業(停電作業)も休館日以外の作業でしょうか。	休館日(1日)を想定していますので、契約後に協議をお願いします。照明交換についても、休館日の作業が必要な場合は、適宜協議をお願いします。	7月4日
2	-	-	また、仮設発電機(仮設電気)は不要と考えてよろしいでしょうか。	休館日を想定していますので、仮設発電機は不要です。	7月4日
3	-	-	内訳書に照明器具【図示： 】とありますが姿図を見つけられません、姿図は何処をみればよろしいでしょうか。	資料を追加しました。全て参考型番、同等品可です。	7月4日
4	-	10	修繕内訳書P10、電灯内訳にてローリング架払いリース工事とありますが、どこの部屋で使用する足場でしょうか？また、ローリング足場は何段必要となりますでしょうか？	使用場所は1Fロビー及び2F図書室となります。段数は最高で4段必要です。	7月5日
5	-	10	修繕内訳書P10、電灯内訳にてライトステップ作業台(9尺)とありますが、どこの部屋で使用する作業台でしょうか？	1Fロビーの壁に取り付けられた照明器具の交換に使用します。	7月5日
6	-	12	修繕内訳書P12、高圧ケーブル内訳にて外壁貫通80φ(金属探知調査)とありますが、調査にはレントゲン撮影が必要となりますでしょうか？	完成図書に基づき配管の有無を確認しておりますので、レントゲン撮影は必要ありません。尚、金属探知調査で、開口予定の箇所に既設の埋設配管等を確認した場合は、協議事項とします。	7月5日
7	-	-	照明器具の姿図はありますか？メーカーで器具選定出来ないそうです。既存の姿図もあると助かります。	照明器具の姿図に関しては、7月4日の追加資料の確認をお願いします。既存の姿図を提示する予定はありません。	7月5日