

## 都南図書館防災設備等交換修繕仕様書

- 1 件 名 都南図書館防災設備等交換修繕
- 2 履行場所 盛岡市永井 24 地割 90 番地 2
- 3 履行期間 契約締結の翌日から令和 7 年 3 月 14 日まで
- 4 修繕内容

盛岡市都南図書館の防災設備について、次の交換修繕を行うもの。詳細は修繕内訳書による。

- (1) 都南図書館 1 階事務室内の非常放送設備の交換修繕を行う。

ア 交換設備仕様

ラック型非常放送設備 20 局 360W

非常操作パネル 20 局、非常用電源(DC24V、6.0AH)、

ジャンクションパネル 20 局、電源分配、デジタルパワーアンプ 360W、

接続端子パネル、サウンドリピーター、メロディクス、AM/FMラジオチューナー

イ 既存設備 製造者名 TOA株式会社

形式等 FS-831 (1995年製 40W)

- (2) 加圧送水装置等の交換

ア 交換設備仕様 加圧送水装置等、配管等

40φ×140lit/min×60m、制御盤、呼水装置、達成計、圧力計、性能試験配管、

サクシオンカバー、フート弁、GV.CV.FJ.付、(電気3層、200V、3.7KW(W))、

配管等一式

イ 既存設備

加圧送水装置等

製造者名 株式会社川本製作所

形式等 KTK-405×S-C3.7 (ポンプ、電動機、ポンプ性能試験装置、水温上

昇防止用逃し装置、主止水弁、主逆止弁、フート弁、制御盤、呼水装

置、起動用水圧開閉装置、非常動力装置 一式)

- 5 作業可能な期間及び時間

・現場作業の日程については都南図書館と協議を行うこと。

・作業時間は原則として施設職員のいる時間とする。

- 6 一般事項

(1) 本仕様書は、本修繕の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、本修繕の目的達成のために必要な処理については、受注者の責任においてこれを行うこと。

(2) 本修繕の内容に疑義が生じた場合、受注者は発注者と協議し、発注者の指示に従うこと。

- (3) 本修繕の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
- (4) 本修繕の実施にあたっては、安全対策を十分に行うとともに、作業者への安全教育を徹底し労務災害の防止に努めること。

## 7 仕様

### (1) 共通仕様

設計書や特記仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書（盛岡市ホームページを参照）」及び最新版「公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」並びに最新版「公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」によることを原則とし、これによりがたい場合は市担当者と協議すること。

## 8 施工

- (1) 施工箇所が既に供用されている施設であるため、施設利用者及び施設関係者並びに付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。施工に当たっては、事前に市担当者と綿密な打合せを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。また、施工完了後は、その箇所について完成確認を受けること。
- (2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書又は見積依頼書等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。
- (3) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。
- (4) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を受けるものとする。
- (5) 施工に必要な水、電気等の使用は施設管理者と協議すること。
- (6) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。
- (7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建築工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。（要領書等は盛岡市ホームページを参照）
- (8) 修繕の着手、施工及び完成において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続に係る費用はすべて受注者の負担とする。

## 9 主な提出書類

- (1) 実施工程表
- (2) 修繕計画書
- (3) 修繕完了報告書
- (4) 施工写真（施工前、施工中、施工後）

(5) その他必要なもの

11 その他

- (1) 現場代理人は不要であるが、現場責任者を選任すること。
- (2) 契約代金は一括払いとし、前金払いは行わない。
- (3) 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。