

野田地区コミュニティ消防センター塗装及び内部修繕

番号	質問事項	回答	回答日
1	電気設備修繕 照明器具はLED仕様ではなく、既存品同等の器具を同位置で新品に交換する事でよろしいですか。	LED仕様とします。	8月22日
2	電気設備修繕 エアコン及び暖房機等の設置個所をご指示下さい。	別添図面のとおりに。	8月22日
3	電気設備修繕 エアコン室外機は架台に設置することとしてよろしいですか。	屋外の状況を確認の上、適当な方法を採用してください。	8月22日
4	機械設備修繕（トイレ洋風化） 1階トイレで、和式便器から洋式便器に交換するに当り、モルタル補修と有りますが補修箇所をご指示ください。	1階女性用トイレの和便器跡の補修となります。	8月22日
5	機械設備修繕（トイレ洋風化） 1階トイレの汚水管は既存の配管を使用するか、新規に配管するかのご指示ください。	1階トイレは女性用トイレのみ洋式化を行いますが、汚水管は再利用することとし、床改修は想定しておりません。	8月22日
6	機械設備修繕（トイレ洋風化） 1階トイレの床下配管が必要になりますが、トイレ床の改修は長尺シートのみと記載が有りますが床・壁等の改修が必要な場合は、設計変更（建築）としてよろしいですか。	1階トイレは女性用トイレのみ洋式化を行いますが、汚水管は再利用することとし、床改修は想定しておりません。	8月22日
7	機械設備修繕（エアコン設置） 1階会議室には現在エアコンが設置されている物を取替る事でよろしいですか。	既存エアコンの交換を行います。	8月22日
8	機械設備修繕（エアコン設置） 既存のエアコンが有るとすれば、処分等は別途としてよろしいですか。	エアコンの処分は、本修繕に含みます。	8月22日
9	アスベスト含有検査 サンプリング採取箇所に、外壁建材と有りますが本工事では、外壁張替等の工事は無いかと思いますが、採取箇所をご指示願います。	2階エアコンの新設に伴い、配管用の穴あけ部分を調査するもの。	8月22日
10	内部内裝修繕 トイレ 床長尺塩ビシート張替 数量3か所と記載されていますが、1階の女子・男子トイレと2階男子（小便器）トイレですか。	1階女子トイレ及び2階女子・男子トイレ部分となります。	8月22日
11	電気設備修繕 照明器具A～Kまでの記号が付されていますが、図面E-7の照明器具配置図のそれぞれどこに対応していますか。	別添図面のとおりに。	8月22日