

馬場地区コミュニティ消防センター塗装及び内部修繕

番号	質問事項	回答	回答日
1	施設に水抜栓3本あるが交換カ所が不明	トイレ及び湯沸室分を交換します。	8月22日
2	水抜栓遠隔操作器は交換無しか	交換は不要です。	8月22日
3	簡易水洗トイレは、手洗い付か手洗いなしか	手洗いは不要です。	8月22日
4	シャッターの文字入れは必要か	必要となります。	8月22日
5	照明器具の交換カ所はどこか	別添図面のとおりです。	8月22日