

需要場所一覧

No.	施設名	需要場所	供給電気方式	周波数 (Hz)	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	需給地点
1	市役所本庁舎	盛岡市内丸12番2号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物屋側に常時供給用に施設した盛岡市所有の気中開閉器の電源側接続点
	予備線						建物屋側に予備電力用に施設した盛岡市所有の気中開閉器の電源側接続点
2	若園町分庁舎	盛岡市若園町2番18号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点
3	内丸分庁舎	盛岡市内丸3番46号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内電気室内に施設した一般電気事業者所有の地中引込線ケーブルと盛岡市の断路器の電源側接続点
4	都南分庁舎	盛岡市津志田14地割37番地2	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点
5	玉山分庁舎	盛岡市洺民字泉田360番地	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点
6	盛岡市保健所	盛岡市神明町3番29号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	建物構内引込第1柱に施設した盛岡市所有の区分開閉器の電源側接続点

予定契約電力及び月別予定使用電力量

No.	施設名	予定契約電力(kW)	予定使用電力量(kWh)														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	(夏季計)	(他季計)
1	市役所本庁舎	438	66,518	65,095	74,291	94,393	101,117	82,224	69,373	76,914	89,011	86,548	80,599	89,124	975,207	277,734	697,473
	予備線	438															
2	若園町分庁舎	78	8,083	6,752	7,967	11,359	11,359	8,950	7,128	10,969	13,128	11,450	10,501	16,873	124,519	31,668	92,851
3	内丸分庁舎	69	18,985	17,583	18,628	20,183	20,183	15,256	13,010	13,441	22,474	22,821	22,190	23,577	228,331	55,622	172,709
4	都南分庁舎	239	26,975	24,856	26,642	35,672	39,548	30,322	27,620	34,052	49,262	51,061	47,363	48,688	442,061	105,542	336,519
5	玉山分庁舎	96	16,720	11,778	11,456	14,178	16,417	12,870	11,852	16,715	21,538	22,349	20,698	22,706	199,277	43,465	155,812
6	盛岡市保健所	189	23,534	19,320	20,722	26,969	23,534	23,084	20,749	33,735	48,071	51,363	46,319	48,233	385,633	73,587	312,046

R5.12～R6.11実績を基に算定。