

令和7年2月20日

入札（見積）に係る仕様書等に関する質問への回答について

盛岡市交流推進部観光課

入札（見積）に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名 盛岡市観光文化交流センター5階ベランダ防水修繕
- 2 履行場所 盛岡市観光文化交流センター（プラザおでって）
- 3 入札（見積）日時 令和7年2月25日（火） 10時

質問事項	<p>①高強度ウレタン塗膜防水を施工する箇所の既存の防水下地を教えてください。</p> <p>②ウレタン防水の立上り部の端部の納まりを教えてください。</p> <p>③現況写真に写っているシーリング材を撤去するのか教えてください。</p> <p>④既存防水の種類と工法を教えてください。</p> <p>⑤砂利移動は、施工場所ベランダ全体の砂利移動と考えて宜しいでしょうか。ベランダ全体の砂利を移動するのであれば、敷地内で仮置きが出来る場所は確保できますか。砂利を移動するためのクレーン設置は、可能でしょうか。</p> <p>⑥安全対策の為及び昇降の為の仮設足場の設置は必要でしょうか。昇降足場がない場合、内部を使用しベランダへの出入りは可能でしょうか。</p> <p>⑦作業用電気・水は、施設から無償支給と考えて宜しいでしょうか。</p>
回答内容	<p>①ウレタン塗膜防水です。</p> <p>②特に指定はありません。防水機能が担保されるよう処理を行ってください。</p> <p>③当該シーリングは、当方で応急処置として実施したものであり、十分な防水機能を備えていないと考えられることから、撤去を想定しています。</p> <p>④ウレタン塗膜防水です。</p> <p>⑤施工部分の砂利をベランダ中央に寄せ、施工後に元に戻していただくことを想定しており、砂利全体の移動は想定しておりません。</p> <p>⑥5階カフェテリア店舗の窓からの出入りが可能であり、仮設足場の設置は想定しておりません。</p> <p>⑦お見込のとおりです。5階カフェテリアの電源・水道を利用可能です。</p>

担当：観光課観光企画係

電話：019-626-7539（直通）