

令和7年4月10日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

保健福祉部長寿社会課

入札に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件名 盛岡市立乙部老人福祉センター長寿命化修繕
- 2 履行場所 盛岡市立乙部老人福祉センター（盛岡市乙部28地割34-5）
- 3 入札日時 令和7年4月16日（水） 9時30分

質問事項	<p>①内部修繕において：(1)(11)(12)の項目に共通する事柄 建具平面図より W 寸法の記載はございますが、H 寸法と仕様が不明の為、建具表の詳細図面をご提供いただけますでしょうか。</p> <p>②内部修繕において：(16) クッションシート重ね張りに関する事柄 平面図より施工箇所の記載はございますが、数量が不明の為詳細寸法をご指示お願いします。</p> <p>③外構舗装において：(1)(2)の項目に共通する事柄 路盤不陸整正 補充材 RC40 の厚さが t=3.0、再生密粒度 A s 13F の厚さが t=0.5 となっておりますが、単位が cm だとしても薄いと思われるので単位と数量をご指示お願いいたします。</p>
回答内容	<p>①別添図面のとおりです。</p> <p>②勝手口ドアから廊下までの長さ100cm程度、幅125cm程度を見込んでいます。現況写真を添付します。</p> <p>③単位は「cm」です。数量は内訳書のとおりとなります。</p>

担当：長寿社会課生きがい推進係

電話 019-603-8003

②クッションシート重ね張り

