

令和7年4月7日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

保健福祉部長寿社会課

入札に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件名 世代交流センター照明修繕
- 2 履行場所 世代交流センター（盛岡市西見前13-25-3）
- 3 入札日時 令和7年4月16日（水） 10時00分

質問事項	<p>① 数量調書 多目的広場LED改修 明細書について 既存平面図を確認致しますと高天井照明器具数量が34台と数えられますが明細書の通り36台で間違いはないでしょうか。</p> <p>② 数量調書 研修集会室LED改修 明細書について 項目3及び4のダウンスポットと調光スイッチについておそらく調光スイッチを使用しダウンスポットを点灯・調光をする仕様と推測致しますが、今回の更新に当たり調光線及び電源線の追加及び切り回しはなく、機器更新と考えてよろしいでしょうか。また、配線等必要な場合は見積上数量等を明記していただきたいです。</p>
回答内容	<p>①34台が正しいです。明細書を修正しました。</p> <p>②そのとおりです。調光線及び電源線の追加及び切り回しはなく、機器更新となります。</p>

担当：長寿社会課生きがい推進係

電話 019-603-8003