

令和7年4月11日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

保健福祉部長寿社会課

入札に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名 世代交流センター照明修繕
- 2 履行場所 世代交流センター（盛岡市西見前13-25-3）
- 3 入札日時 令和7年4月16日（水） 10時00分

質問事項	①数量調書について、ステージLED照明の参考型番三菱MY-X470335NAHTNはMY-B470335/NAHTNと考えてよろしいでしょうか。（既存は埋込器具です）
回答内容	①そのとおりです。

担当：長寿社会課生きがい推進係
電話 019-603-8003