

「令和7年度盛岡市立津志田小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	A-06 付近見取 図・配置 図 仮設 計画図		中庭部分の足場掛けがありますが、搬入経路をご指示下さい。 また、車輛動線が正門から東側まであるのですが、道幅及び、通行可能車輛を具体的にご教授願います。	東側の一番狭い通路幅で3m程度、去年は仮設材搬入で2トンのユニック車及び4トントラックの出入りとなっております。	5月12日
2		修繕内訳書6 建築修繕 A.直接仮設	中庭部分の足場掛けに伴い、人力による小運搬が必要になると思われる。 修繕内訳書には記載がありませんが、協議の上、変更と考えるよろしいでしょうか。	必要な場合は、協議に応じます。	5月12日
3		修繕内訳24.25 発生材処理 A.廃棄物積込運搬 B.廃棄物処理	東3階バルコニー手摺支柱取付カッター入れ・コンクリート撤去に伴い、コンクリートの廃棄物が発生すると思われる。 修繕内訳書には記載がありませんが、協議の上、変更と考えるよろしいか。	必要な場合は、協議に応じます。	5月12日