

令和 7 年 5 月 2 日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

環境部クリーンセンター

入札に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 修繕の名称 高圧引き込みケーブル更新修繕
- 2 修繕の場所 盛岡市上田字小鳥沢 148 番地 25 (クリーンセンター)
- 3 入札日時 令和 7 年 5 月 14 日 (水) 9 時 30 分

質問事項	1. 新設高圧ケーブル (EM-CET100sq) ですが、耐水トリplex性(E-E)タイプの積算でよろしいでしょうか。 2. 主任技術者立会費用及び耐圧試験費の項目を増やしてよろしいでしょうか。 3. 全休炉 (全停電) 日は決まっているのでしょうか。(仕様書 6 - (3)) 4. 変更契約の内容は、どのようなことでしょうか。(仕様書 13) 5. 高圧ケーブルの数量について、設計内訳書 196m・仕様書 210m となっていますが、どちらが正しいでしょうか。
回答事項	1. 本修繕の新設高圧ケーブル (EM-CET100sq) の仕様は、(E-T)タイプの積算となります。 2. 当該施設で電気主任技術者が選任されているため、立会費は不要となります。また、耐圧試験費については諸経費に含むものとし本修繕に見込むものとします。 3. 全休炉の日程は、令和 7 年 10 月 11 日 (土曜日) です。 4. 仕様書 13 について、差し替えました。 5. 高圧ケーブルの数量について、設計内訳書の合計数量 210m (ピット・天井 10m、管内 4 m、FEP 管内 196m) と、仕様書の数量 210m で同一となります。

担当：クリーンセンター施設係
電話：019-663-7153