







室名	換気量の検討 1/20		自然換気の検討 1/50		適否
	必要開口面積	設計開口面積	必要開口面積	設計開口面積	
AB-2×3 AB-4 会議室 38.92㎡	1.95	6.18	0.78	2.38	○
AD-1×2 AB-1×2 AB-5 コミュニティホール 89.43㎡	4.47	9.61	1.79	5.26	○
AD-3 AB-3 調理実習室 26.06㎡	1.30	3.62	0.52	1.60	○



床面積算定		
1	3,300 × 7,280	24,024
2	10,920 × 14,560	158,995
3	4,550 × 11,820	53,781
	合計	236,800㎡

建築面積算定		
1	3,300 × 7,280	24,024
2	10,920 × 14,560	158,995
3	4,550 × 11,820	53,781
4	2,275 × 7,280	16,562
	合計	253,362㎡




床面積・建築面積算定図 1 : 200


設計番号	設計名称	図面名称・縮尺	設計年月	記事	設計担当主任	製図担当	YAMAZAKI BROTHERS ASSOCIATED ARCHITECTS AND ENGINEERS 山添建築設計事務所 愛知県東郷一丁目3-1 TEL. 019-823-1300 FAX 019-852-6241	一級建築士登録 大臣 第47764号 山添 章 順	一級建築士事務所登録 番号 第 136号	図面番号
	生田3地区コミュニティ供用施設 建築工事	屋根伏図	1:100	H14.7						A-4




南立面图 1:100



西立面图 1:100





北立面图 1:100



東立面图 1:100

設計番号	設計名称	立面名称・縮尺	設計年月	記事	設計担当主任	製図担当	YAMAZAKI BROTHERS ASSOCIATED ARCHITECTS AND ENGINEERS 山添建築設計事務所 福岡市東区一丁目3-1 TEL. 019-423-1388 FAX 019-552-6001	一級建築士登録 大臣 第47764号 山添 章 順	一級建築士事務所登録 岩手県 第 186号	立面番号
	生田3地区コミュニティ供用施設 建築工事	立面图	1:100 H14.7							A-5



設計番号	設計名称	図面名称・縮尺	設計年月	記事	設計担当主任	製図担当	監理番号
	生田3地区コミュニティ供用施設 建築工事	矩計図3	1:30	H14.7			A-9

YAMAZAKI BROTHERS ASSOCIATED ARCHITECTS AND ENGINEERS
山添建築設計事務所
福岡市東区 7月3-1 TEL. 019-629-1388 FAX 019-642-9994

一級建築士登録
大臣 第67794号
一級建築士事務所登録
登録第 186号
山添 章 順

1φ9W200/100V50HZ

WHM

MCB3P
100/75




市販品・屋外壁柱防水型

引込開閉器盤 L-M 結線図

10420VA

24TM-E-E



負荷容量	回路名	回路容量	回路番号	回路容量	回路名	負荷容量
720VA	電灯	50AF 20AT	1	720VA	電灯	720VA
720VA	電灯	50AF 20AT	2	740VA	電灯	740VA
320VA	電灯	50AF 20AT	3	700VA	コンセント	700VA
700VA	コンセント	50AF 20AT	4	600VA	コンセント	600VA
600VA	コンセント	50AF 20AT	5	1000VA	コンセント	1000VA
600VA	コンセント	50AF 20AT	6	600VA	コンセント	600VA
500VA	予備	50AF 20AT	7		予備	
500VA	コンセント	50AF 20AT	8			

市販品・屋内壁装型

分電盤 結線図


直付型 蛍光灯



A1 FLR40W-1灯 逆富士型

A2 FLR40W-2灯 逆富士型

埋込型 蛍光灯



B FLR40W-2灯 埋込ルーバー付


B' FHF32W-2灯 埋込ルーバー付

埋込型 蛍光灯




C FDL18W 蛍光灯ダウンライト

直付型 蛍光灯



D FL20W-4 GPL

吊下型 蛍光灯



E' GL15W-1

壁付型 白熱灯



F IL60W-1

埋込型 非常照明

建築基準法適合



非常電源内蔵

ボール付 水銀灯




HST5A-100

コンクリート基礎共

G1 JD13W-1

G2 JD30W-1


H HF100W-1



平面図 S=1:50

特記事項	
1. 配入なき配線は下記の通りとする。	
コンセント	VVF20-2C
	VVF20-3C
	1V2.0×2PF16
2. ケーブルの立ち上げはPFF管にて保護すること。	

図号	設計名称 生田地区コミュニティ供用施設 建築工事	図面名称・縮尺 幹線・コンセント 記録図 1:100	設計年月 H14.7	記事	設計担当者 MNIYAMA	監査担当者	山添建築設計事務所 TAMAZU BROTHERS ASSOCIATED ARCHITECTS AND ENGINEERS 〒577-0440 大阪府八尾市大字 577-0440 TEL 019-622-1399 FAX 019-622-9001	一級建築士登録 大阪 第67764号 一級建築士事務所登録 地下鉄 第 186号 山添 肇 昭	図面番号 E-4
----	--------------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------------	-------	--	---	-------------



設計名称
生出3地区コミュニティ供用施設
建築工事

電灯 配線図


設計年月	
1:100	H 14.7

記事

設計指導主任	
--------	--

製造担当者	
-------	--

MNI IYAMA



一級建築士登録 大阪 第67764号
一級建築士事務所登録 岩手県 第 186号

山 丞 章 順

图面番号	
------	--

E - 5

