

仕様書

1 委託件名 盛岡市子ども科学館自家発電設備負荷運転点検業務委託

2 履行場所 盛岡市子ども科学館（盛岡市本宮字蛇屋敷13番地1）

3 対象設備 型式 YT-200C

（原動機 ヤンマーディーゼル株式会社製 型式 6HAL-T）

（発電機 東洋電機製造株式会社製 型式 ZS20002-4S）

4 履行期間 契約締結の日の翌日 から 令和8年1月30日 まで

5 業務内容

盛岡市子ども科学館の自家発電設備について、擬似負荷装置を用いて総合点検項目である負荷運転による点検を行う。定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行うなど、消防関係法令で定められた方法により点検を行い、点検後は消防関係法令で定められた様式による点検表等を発注者に提出して検査を受ける。

6 提出書類

(1) 業務完了届（発注者名、受注者名、業務名、業務完了日の記載があるもの）

(2) 施工写真（施工前・施工中・施工後）

(3) その他必要な書類

※全て任意様式で可とする。

7 その他

(1) 点検を実施する際は、施設の運営に可能な限り支障を及ぼさないよう、実施日時について事前に協議すること。

(2) 仕様書等に疑義が生じた事項又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。