

管理ID	町内	設置柱種別	支柱形式	設置柱損傷	柱損傷度	灯具損傷	灯具損傷度	電源状況	架空線距離	光源	W数	灯数	灯具高	修繕内容	配光
22	本宮三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
23	本宮三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	21	ナトリウム灯	300W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
24	本宮三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
25	本宮四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	4	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
42	仙北一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	水銀灯	300W	1	5.5	灯具のみLED化	局部照明
127	青山三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	水銀灯	300W	1	5.0	灯具のみLED化	局部照明
130	青山四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	1	ナトリウム灯	300W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
132	青山四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
133	青山四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
134	青山四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	11	ナトリウム灯	300W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
135	上堂四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	32	ナトリウム灯	300W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
140	上田四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	22	水銀灯	400W	1	10.2	灯具のみLED化	局部照明
141	上田四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	水銀灯	300W	1	8.2	灯具のみLED化	局部照明
143	上田三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	15	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
153	上田堤二丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	12	水銀灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
185	土淵字谷地道	単独柱	テーパーアーム	腐食	II	腐食	II	空中	15	水銀灯	400W	1	10.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
224	北山一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	水銀灯	300W	1	7.5	灯具のみLED化	局部照明
232	上田一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	10	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
234	上田一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	28	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
235	上田一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
245	北山一丁目	単独柱	テーパーアーム	腐食	II	腐食	II	空中	3	水銀灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
246	名須川町	単独柱	テーパーアーム	腐食	II	腐食	II	空中	1	水銀灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
247	梨木町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	22	ナトリウム灯	300W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
254	本町通三丁目	単独柱	テーパーアーム	腐食	II	腐食	II	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	10.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
275	本町通二丁目	単独柱	テーパーアーム	腐食	II	腐食	II	空中	4	水銀灯	400W	1	10.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
316	本宮三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
345	西仙北一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
505	鈎屋町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	昼間点灯	II	空中	32	水銀灯	300W	1	5.5	灯具のみLED化	局部照明
506	鈎屋町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	水銀灯	400W	1	10.5	灯具のみLED化	局部照明
508	神子田町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	300W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
511	本宮四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
531	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	5	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
532	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
533	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	28	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
534	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	13	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
535	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	22	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
536	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	27	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
537	川目町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	10	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
551	上鹿妻蟹沢	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	30	水銀灯	300W	1	8.5	灯具のみLED化	局部照明
577	下飯岡14地割	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	1	水銀灯	300W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
691	みたけ六丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	1	水銀灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
692	みたけ四丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	水銀灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
693	厨川五丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	14	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
694	みたけ二丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	14	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
695	みたけ二丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	33	ナトリウム灯	300W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
778	月が丘三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	300W	1	7.0	灯具のみLED化	局部照明
779	月が丘三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
780	月が丘三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
781	月が丘三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	5	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
795	青山三丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	21	ナトリウム灯	300W	1	11.0	灯具のみLED化	局部照明
816	月が丘一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	15	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
836	上田字狐崎稻荷	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	46	水銀灯	300W	1	7.9	灯具のみLED化	局部照明
837	北夕顔瀬町	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	1	ナトリウム灯	400W	1	11.0	灯具のみLED化	局部照明
855	高松一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	5	水銀灯	400W	1	8.4	灯具のみLED化	局部照明
859	高松一丁目	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	11	水銀灯	300W	1	7.6	灯具のみLED化	局部照明
860	上田字宇登坂長根	単独柱	テーパーアーム	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
861	三ツ割五丁目	単独柱	テーパーアーム												

管理ID	町内	設置柱種別	支柱形式	設置柱損傷	柱損傷度	灯具損傷	灯具損傷度	電源状況	架空線距離	光源	W数	灯数	灯具高	修繕内容	配光
1294	神明町	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	腐食	II	空中	16	ナトリウム灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
1295	志家町	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	異常なし	I	空中	14	ナトリウム灯	300W	1	7.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
1301	茶畠二丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1308	新庄字岩山	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	22	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1443	上太田下川原	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	20	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1518	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	昼間点灯	II	空中	10	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1519	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1520	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1521	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	19	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1522	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	19	ナトリウム灯	400W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
1523	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	20	ナトリウム灯	400W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
1524	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	ナトリウム灯	400W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
1525	下厨川字鍋屋敷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
1671	みたけ六丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1673	みたけ二丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	昼間点灯	II	空中	10	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1674	みたけ二丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	21	ナトリウム灯	400W	1	11.0	灯具のみLED化	局部照明
1675	みたけ四丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1676	みたけ三丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	3	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1678	みたけ二丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1679	みたけ二丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1691	厨川一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	24	水銀灯	300W	1	11.0	灯具のみLED化	局部照明
1793	下飯岡16地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	10	ナトリウム灯	400W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
1817	飯岡新田10地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	昼間点灯	II	空中	10	水銀灯	300W	1	9.0	灯具のみLED化	局部照明
1842	津志田12地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	300W	1	6.0	灯具のみLED化	局部照明
1879	永井23地割	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	腐食	II	空中	12	水銀灯	400W	1	6.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
1944	本宮三丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	35	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1946	湯沢東三丁目	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	腐食	II	空中	23	水銀灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
1959	流通センター北一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	18	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1960	流通センター北一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	21	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1961	流通センター北一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1968	湯沢2地割	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	異常なし	I	空中	15	水銀灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
1971	湯沢2地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	4	ナトリウム灯	300W	1	7.0	灯具のみLED化	局部照明
1973	湯沢2地割	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	異常なし	I	空中	6	水銀灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
1974	湯沢2地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	18	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1975	湯沢2地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	22	ナトリウム灯	300W	1	7.0	灯具のみLED化	局部照明
1976	湯沢2地割	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	20	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1986	流通センター北一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	4	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1999	流通センター北一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	15	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
2192	大沢川原三丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
2194	若園町	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
2195	天神町	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	10	ナトリウム灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
2196	新庄町	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	300W	1	8.5	灯具のみLED化	局部照明
2197	東新庄二丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	3	ナトリウム灯	300W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
2198	山岸六丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	15	水銀灯	400W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
2199	三ツ割五丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	19	水銀灯	300W	1	8.2	灯具のみLED化	局部照明
2200	山岸六丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	44	ナトリウム灯	300W	1	5.8	灯具のみLED化	局部照明
2201	山岸六丁目	単独柱	テーパーカーボール	腐食	II	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	300W	1	8.0	ポール交換、灯具LED化	局部照明
2202	山岸三丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	30	水銀灯	300W	1	7.5	灯具のみLED化	局部照明
2203	山岸三丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	水銀灯	300W	1	7.7	灯具のみLED化	局部照明
2226	上田堤一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	11	ナトリウム灯	300W	1	8.2	灯具のみLED化	局部照明
2228	上田字狐崎稻荷	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	23	水銀灯	300W	1	7.9	灯具のみLED化	局部照明
2230	上田一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	20	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
2232	上田一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	24	水銀灯	400W	1	12.1	灯具のみLED化	局部照明
2233	上田一丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I	空中	22	ナトリウム灯	400W	1	12.0	灯具のみLED化	局部照明
2238	月が丘三丁目	単独柱	テーパーカーボール	異常なし	I	異常なし	I								