

令和7年12月9日

入札（見積）に係る仕様書等に関する質問への回答について

盛岡市玉山総合事務所総務課

入札（見積）に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件名 生出3地区コミュニティセンター長寿命化修繕 その1
- 2 履行場所 生出3地区コミュニティセンター
- 3 入札（見積）日時 令和7年12月12日（金） 10時00分

| | |
|------|---|
| 質問事項 | 外壁塗装のケレン作業は高圧洗浄程度で良いとし、石綿発生工事等の養生作業は不要であると考えますがよろしいでしょうか。 |
| 回答内容 | 表層の洗浄のみで済む部分に関してはその通りですが、凍害により壁面によつてはひび割れている面があり、壁自体張り替えが必要な部分もあるため、それらの作業を行う際には隔離養生等の対策をする必要があります。 |

担当：総務課 地域振興係
電話：019-683-3823（直通）