

令和7年12月9日

入札（見積）に係る仕様書等に関する質問への回答について

盛岡市玉山総合事務所総務課

入札（見積）に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件名 生出3地区コミュニティセンター長寿命化修繕 その1
- 2 履行場所 生出3地区コミュニティセンター
- 3 入札（見積）日時 令和7年12月12日（金） 10時00分

|      |   |
|------|---|
| 質問事項 | <p>① ホール、廊下転みの解消とありますが（床束）床下点検口があるでしょうか。</p> <p>② 玄関、スロープ歩行者用手すり設置とありますが、何メートルでしょうか。</p>            |
| 回答内容 | <p>① 点検口はありません。釘打ちやコーティング注入等による転みの解消を想定しています。</p> <p>② 2m程度のものを想定しておりますが、スロープの改修に合わせて協議の上決定します。</p> |

担当：総務課 地域振興係

電話：019-683-3823（直通）