

	名称	形状	区分	数量
地下電気室	進相コンデンサ(L= 6% 油入式)	6.6KV 3φ 200V 20kvar	既設撤去・新設	1台
	進相コンデンサ(L= 6% 油入式)	6.6KV 3φ 200V 50kvar	既設撤去・新設	1台
発電機室	進相コンデンサ(L= 6% 油入式)	6.6KV 3φ 200V 10kvar	既設撤去・新設	1台
P-1-1動力盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 15μF	既設撤去・新設	7台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 20μF	既設撤去・新設	3台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 40μF	既設撤去・新設	4台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 50μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 75μF	既設撤去・新設	4台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 100μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 150μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 300μF	既設撤去・新設	1台
P-1・2動力盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 15μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 40μF	既設撤去・新設	4台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 50μF	既設撤去・新設	4台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 100μF	既設撤去・新設	2台
P-3 動力盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 15μF	既設撤去・新設	3台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 20μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 30μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 50μF	既設撤去・新設	5台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 75μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 100μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 150μF	既設撤去・新設	1台
P-5 動力盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 15μF	既設撤去・新設	3台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 20μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 30μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 40μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 250μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 300μF	既設撤去・新設	1台
P-6 動力盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 15μF	既設撤去・新設	5台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 20μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 30μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 40μF	既設撤去・新設	5台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 50μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 75μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 100μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 200μF	既設撤去・新設	1台

	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 250μF	既設撤去・新設	1台
P-7 動力盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 15μF	既設撤去・新設	4台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 20μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 30μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 40μF	既設撤去・新設	2台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 50μF	既設撤去・新設	1台
	排煙機盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 200μF	既設撤去・新設
3階排煙機盤	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 100μF	既設撤去・新設	1台
	低圧進相コンデンサ	3φ 200V 200μF	既設撤去・新設	1台
計				97台