

# 質問に対する回答について

令和8年4月22日現在

No.	質問内容	回答
1	今回交換対象としている既設の変圧器について、PCBを含有しているか。	含有しております。交換後の変圧器は低濃度PCB廃棄物となります。
2	修繕内訳書に産業廃棄物運搬処理項目が記載されていないが、どのように処理をすればよいのか。	低濃度PCBを使用している変圧器であるため、運搬及び処理に当たり、有資格業者への業務委託を別途市から実施する予定となっております。 そのため、交換後の変圧器については、運搬業者へ引き渡すこととなります。それまでは構内で保管するため、市が指定する保管場所までの搬入をお願いいたします。