

「盛岡市立下橋中学校エアコン取付修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	エアコンは寒冷地仕様か。	寒冷地仕様ではありません。	5月29日
2	-	pp8~10	電源修繕の貫通処理のコア抜き箇所数は把握しているか。	廊下側から教室内へ配線をするにあたって必要になるものとして計上しています。	5月29日
3	-	-	コア抜き時のレントゲン検査は必要か。	不要です。	5月29日