

盛岡市立厨川児童センター及び盛岡市立厨川児童センター城西分室指定管理者募集に係る質問書への回答について

| 番号 | 質問項目 (ページ) | 質問内容 | 回答 |
|----|--------------------|--|--|
| 1 | 募集要項P. 4 8 申請書類 | 収支予算書について、予算科目が社会福祉法人会計と異なるため、社会福祉法人会計の予算科目に改めてよろしいか。 また、予算の積算にあたっては、千円単位での積算でよろしいかご教示いただきたい。 | 収支予算書について、社会福祉法人会計の予算科目を用いて作成いただいて問題ありません。 予算の積算は、1円単位でお願いします。 |
| 2 | 仕様書P. 3 8 業務内容 | (8)ア 定期清掃業務について、ワックスが必要な個所及び床面積、窓の総面積について、ご教示いただきたい。 | 厨川児童センターのワックス清掃箇所は、トイレを除く約450㎡です。各部屋の配置等は、別紙平面詳細図を御確認ください。 窓の総面積は、約95㎡です。 |
| 3 | | (8)ウ 消防設備、防火設備、遊具の保守点検について、点検を必要とする消防設備及び防火設備のそれぞれの名称及び設置個数について、ご教示いただきたい。 | 保守点検対象は次のとおりです。 消防設備：消火器5本、非常警報装置2箇所、 光電式スポット型感知器4個、誘導標識13箇所 防火設備：防火戸（感知器連動）2箇所 遊具：バスケットゴール2箇所 |